

全省 30 万千瓦以上火电机组监督性监测结果公布清单

(2017 年 4 季度-3)

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	监测指标浓度(mg/m ³)	排放标准限值(mg/m ³)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
东源曲靖能源有限公司(原国投曲靖发电有限公司)	沾益县	2#机组脱硫塔排口	2017/10/20	烟尘	9.35	30	mg/m3	是		
				格林曼黑度	<1	1	级	是		
				二氧化硫	96	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	106	200	mg/m3	是		
				汞	0.020	0.03	mg/m3	是		
云南华电巡检司发电有限公司	弥勒市	7#机出口	2017/11/21	二氧化硫	49	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	63	200	mg/m3	是		
				烟尘	13.9	30	mg/m3	是		
				格林曼黑度	<1	1	级	是		
				汞	<2.50E-03	0.03	mg/m3	是		
国电宣威发电有限责任公司	宣威市	8#发电机组脱硫塔出口	2017/10/19	烟尘	9.3	30	mg/m3	是		
				格林曼黑度	<1	1	级	是		
				二氧化硫	89	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	105	200	mg/m3	是		
				汞	0.019	0.03	mg/m3	是		
华能云南滇东能源有限责任公司	富源县	3#机组脱硫塔出口	2017/10/18	烟尘	7.59	30	mg/m3	是		
				格林曼黑度	<1	1	级	是		

滇东电厂				二氧化硫	100	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	107	200	mg/m3	是		
				汞	0.020	0.03	mg/m3	是		
云南华电镇雄发电有限公司	镇雄县	2#机组脱硫装置总出口	2017/11/15	烟尘	15.6	30	mg/m3	是		
				林格曼黑度	<1	1	级	是		
				二氧化硫	148	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	119	200	mg/m3	是		
				汞	3.47E-03	0.03	mg/m3	是		
云南大唐国际红河发电有限责任公司	开远市	1#发电机总出口	2017/11/21	烟尘	15	30	mg/m3	是		
				格林曼黑度	<1	1	级	是		
				二氧化硫	49	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	90	200	mg/m3	是		
				汞	<2.50-03E	0.03	mg/m3	是		
国电开远发电有限公司	开远市	7#机组出口	2017/9/27	烟尘	23.3	30	mg/m3	是		
				二氧化硫	57	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	115	200	mg/m3	是		
				格林曼黑度	<1	1	级	是		
				汞	0.021	0.03	mg/m3	是		
		8#机组出口	2017/11/16	烟尘	14.2	30	mg/m3	是		
				二氧化硫	129	200	mg/m3	是		
云南华电昆明发电有限公司	安宁市	1#发电机组总出口	2017/11/13	氮氧化物	100	200	mg/m3	是		
				烟尘	11.9	30	mg/m3	是		
				二氧化硫	62	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	84	100	mg/m3	是		
				格林曼黑度	<1	1	级	是		

注：1、自 2014 年 7 月 1 日起执行国家新的排放标准，二氧化硫排放限值由原标准的 400mg/m³、1200mg/m³ 提升到 200mg/m³，氮氧化物排放限值由原标准的 450mg/m³、650mg/m³、1100mg/m³ 提升到 200mg/m³、100mg/m³，烟尘排放限值由原标准 200mg/m³、50mg/m³ 提升到 30mg/m³。

2、其余剩下 30 万机组因停产或不具备监测条件未开展监督性监测。