

# 全省 30 万千瓦以上火电机组监督性监测结果公布清单

## ( 2017 年 4 季度-4 )

厂界噪声			
名称	监测点位号	Leq(dB(A))	
		10 月 20 日	
		昼间	夜间
东源曲靖能源有限公司	厂界 1#	57	53.4
	厂界 2#	52	50.9
	厂界 3#	49.4	49.5
	厂界 4#	52.1	50.2
	厂界 5#	48	47.8
	厂界 6#	54.2	51.7
	厂界 7#	52.8	50.4
	厂界 8#	50.2	49.4
	厂界 9#	61.3	53.6
	厂界 10#	58.9	52.8
名称	监测点位号	Leq(dB(A))	
		10 月 19 日	
		昼间	夜间
国电宣威发电有限责任公司	1#	51.6	49.3

	2#	48.8	47.2
	3#	48.9	46.4
	4#	46.4	45.5
	5#	46	46
	6#	49.7	46.6
	7#	43	41.8
	8#	38.9	40.2
	9#	38.9	38.6
	10#	40.8	39.9
	11#	38.3	37.4
	12#	45.3	43.3
	13#	47.7	44.7
	14#	54.8	49.9
	15#	55.3	51.9
	16#	46.2	44.2
	17#	47.7	45.6
	18#	50.1	48.5
	名称	监测点位号	Leq(dB(A))
10月18日			
昼间			夜间
华能云南滇东能源发电有限责任公司滇东电厂	1#	49.3	46.2
	2#	46.5	44.5
	3#	45.8	46.3
	4#	59.0	54.3
	5#	57.4	52.7

	6#	57.8	53.3
	7#	53	50.1
	8#	58.3	53.4
	9#	52.3	49.8
	10#	53.3	48.4
	11#	50.4	47.6
	12#	52.7	48.6
名称	监测点位号	Leq(dB(A))	
		11月16日	
		昼间	夜间
国电开远发电有限公司	1#	58.7	61.7
	2#	61.1	59.4
	3#	51.5	54.3
	4#	61.1	52.7
	5#	59.8	54.3
	6#	60.2	54.9
	7#	50.8	53.4
	8#	55.4	54.3
	9#	57.9	53.7
	10#	56.2	53.6
	11#	56.8	54.4
	12#	57.6	54.9
名称	监测点位号	Leq(dB(A))	
		11月21日	
		昼间	夜间

云南华电巡检司发电有限公司	1#	53.2	42.3
	2#	53.5	46.6
	3#	51.5	43.8
	4#	52.3	42.8
	5#	50.8	41.7
	6#	50.2	42.3
	7#	49.5	40.4
	8#	47.6	41.1
	9#	49.2	41.2
	10#	50.9	42.3
名称	监测点位号	Leq(dB(A))	
		11月23日	
		昼间	夜间
云南大唐国际红河发电有限责任公司	1#	52.9	47.7
	2#	50.3	44.2
	3#	55.2	46.9
	4#	55.3	47.4
	5#	51.6	46.5
	6#	56.9	46.6
	7#	51.7	45.6
	8#	54.4	45.1
	9#	59.3	50.6
	10#	53.2	43.6
名称	监测点位号	Leq(dB(A))	
		11月15日	

		昼间	夜间
云南华电镇雄发电有限公司	1#	56.4	64.5
	2#	56	64.2
	3#	52.2	50.6
	4#	49.2	47.5
	5#	50.1	48.4
	6#	55.3	53.5
	7#	54.4	52.7
	8#	56.6	54.7

注：1、自 2014 年 7 月 1 日起执行国家新的排放标准，二氧化硫排放限值由原标准的 400mg/m<sup>3</sup>、1200mg/m<sup>3</sup> 提升到 200mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放限值由原标准的 450mg/m<sup>3</sup>、650mg/m<sup>3</sup>、1100mg/m<sup>3</sup> 提升到 200mg/m<sup>3</sup>、100mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放限值由原标准 200mg/m<sup>3</sup>、50mg/m<sup>3</sup> 提升到 30mg/m<sup>3</sup>。

2、其余剩下 30 万机组因停产或不具备监测条件未开展监督性监测。